



RECONDUCTION n° 19/2 DU PROCES-VERBAL n° 08 - A - 121

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004

Concernant

Un plancher constitué d'une dalle plane en béton armé protégée par des panneaux de laine de roche Réf. ROCKFEU REI 240 rapportés en sous face et fixés mécaniquement par chevilles à frapper avec rondelles.

Dimensions des panneaux : 1200 x 600 x 60 mm (L x l x e) ;
Masse volumique mesurée : 120 ± 5 kg/m³ ;
Fournisseurs chevilles testés : ETANCO, SPIT, HILTI ;
Dimensions de la dalle plane : 5100 x 3000 x 140 mm (L x l x e).

Demandeur

ROCKWOOL FRANCE S.A.S
111, Rue du Château des Rentiers
F - 75013 PARIS

Extensions de classement reconduites

Des extensions de classement peuvent se rapporter au procès-verbal de référence. Elles sont cumulables entre-elles après avis d'Efectis France. Les extensions de classement délivrées sur le procès-verbal de référence, et portant les numéros suivants, sont reconduites :
08/1

Durée de validité

Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et les extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions) mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées après la date d'édition de ce document, sont valables jusqu'au :

13 août 2023.

Passé cette date, le procès-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France.

Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence.

Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage.

Maizières-lès-Metz, le 13 mars 2019



Renaud FAGNONI
Chef de Projets



Clifford CHINAYA
Chef de Service Essais

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.